

№	Въпрос	Отговор
1.	<p>Отговор за справка Q&amp;A_01.11.18_1 - 1</p> <p>Благодарим за предоставените схеми.</p> <p>Във връзка с предоставените схеми имаме следните допълнителни въпроси:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- въпреки, че не всички кабели на схемите 6 и 10 и 20кВ са означени с техните дължини, тип, сечение, приемаме, че всички те са 3x1x185мм2 САХЕкТ. Това коректно ли е? Бихте ли допълнили схемите с дължините и типовете кабели, съответно сечения?</li> <li>- От предоставената обща блок-схема на ел. захранване на 20кВ не става ясно каква е предоставената мощност, идваща от нова ГРП на ЕЦ за УВД чрез извод 20кВ. Бихте ли потвърдили стойността на предоставената мощност, както и на базата на какъв документ е гарантирана тя? Бихте ли предоставили въпросния документ за преглед във виртуалната стая?</li> <li>- Бихте ли потвърдили типа и дължината на захранващите кабели 20кВ към Терминал 2, тъй като от предоставената обща блок-схема на ел. захранване на 20кВ не става ясно?</li> <li>- Бихте ли потвърдили дали под "предоставена мощност" имате предвид предоставена мощност според актуален договор с ЧЕЗ?</li> <li>- Не сте предоставили еднолинейни схеми на уредби 0,4кВ за Терминал 1, както и за Терминал 2 - съответно SS4 и SS1. Бихте ли ги предоставили във виртуалната стая?</li> <li>- Не сте предоставили еднолинейни схеми на уредби 20кВ за Терминал 2 - съответно SS2 и SS3, бихте ли ги предоставили във виртуалната стая?</li> </ul>	<p>- Информацията е налична за преглед в Електронната секция на Информационната зала – <b>Приложение 5.7.5.3.5.1.</b></p> <p>Всички кабели средно напрежение са означени с техните дължини, тип и сечение.</p> <p>- Съгласно указанията на ЧЕЗ Разпределение България и споразумителен протокол с ДП РВД предоставената мощност по този извод е аналогична на захранването от Искър-Индустрия, тъй като се резервират взаимно.</p> <p>- Типът и дължината на захранващите кабели 20 кВ към Терминал 2 са показани в <b>Приложение 5.7.5.3.5.1.</b></p> <p>- Да, потвърждаваме.</p> <p>- Наличните схеми на уредби 0.4 кВ за Терминал 1 са предоставени в <b>Приложение 5.7.5.3.6.</b> от сканираните проекти. Еднолинейни схеми на уредби 0.4 кВ и 20 кВ за Терминал 2 са показани в <b>Приложение 5.7.5.3.6.1,</b> което е налично за преглед в Електронната секция на Информационната зала.</p>
2.	<p>Отговор за справка Q&amp;A_01.11.18_1 - 2</p> <p>Данните са налични във физическата стая и могат да се прегледат на място. За целта трябва да сме официално оторизирани от заинтересованото лице.</p>	<p>Да, потвърждаваме.</p>
3.	<p>Отговор за справка Q&amp;A_01.11.18_1 - 4</p> <p>Данните са налични във физическата стая и могат да се прегледат на място. За целта трябва да сме официално оторизирани от заинтересованото лице.</p>	<p>Да, потвърждаваме.</p>
4.	<p>Отговор за справка Q&amp;A_01.11.18_1 - 5</p> <p>Каква е предоставената мощност от въздушна линия "Луна"? Договорът с ЕСО ли е? Къде може да бъде видян?</p>	<p>Предоставената мощност е от 230 kW, съгласно Споразумение 06/08.07.2005 г. по действащия договор с „Електроразпределение - Столично“ ЕАД - № 1185/09.01.2004 г.</p> <p>Информацията е налична за преглед в Електронната секция на Информационната зала – <b>Приложение 5.7.5.3.7.</b></p>

<p>5. Бихте ли да предоставите графичен чертеж, който съдържа информация за физическото местоположение на всички подстанции, трансформаторната станция и свързващите кабели СрН/НН, които доставят захранване на Терминал 1 и Терминал 2 в подходящ мащаб и формат dwg. Ако този формат не е наличен, тогава графиката на PDF би била достатъчна.</p>	<p>Информацията е налична за преглед в Електронната секция на Информационната зала – <b>Приложение 5.7.5.3.8.</b></p>
<p>6. По отношение на отговор на въпрос Q&amp;A_31.10.18_2 - 62 Кога се очаква да бъде одобрен бизнес планът на летище София 2019 г.? Може ли да се потвърди, че копие ще бъде на разположение във VDR?</p>	<p>След утвърждаване от Съвета на директорите на „Летище София“ ЕАД изготвеният Бизнес план се представя в МТИТС за одобрение. Копие на Бизнес план 2019 г., би могъл да бъде на разположение във VDR, след одобрението му през 2019 г.</p>
<p>7. Моля да предоставите отново за преглед Приложение 7.30 Изпълнени предписания на Инспекция по труда съгласно протоколи за извършена проверка и Приложение 7.31 Програмите за здравословни и безопасни условия на труда за 2017 и 2018 години във формат, позволяващ преглед, тъй като понастоящем не се отварят.</p>	<p>Приложенията са налични в Електронната секция на информационната зала в zip формат.</p>